



Uusi tonttivesijohto KV50-10 M asennetaan, nyt olemassa oleva porakaivo .  
Paineviemärille putkivaraos PV50-10

Mikäli vesijohto/paineviemäri kaivuussyvyys jää alle routarajan (2 m ) .  
ne routaeristetään ja vesijohto varustetaan itsesäätyvällä sähkölämmityskaapelilla  
(jäätymätön vesijohto)

Vesimittari oltava lämmitetyssä lattiakaivollisessa tilassa . ( Suihku/Wc-tila )  
asennetaan )

Vesijohto/paineviemäripituudet ja -reitit tarkistettava paikan päällä maaston mukaan.  
(pituus n. 200m )

Luonnonsuojelualueella puitten juuria varotaan vahingoittamasta.

A. Muutos. Tonttivesijohto ja -viemäreittiä muokattu. 28.5.2024

Kunta/tyyppi	Kortteli/tila	Tontti/Rao	Vireosastien arkitsemekintöjen verten
Ruissalo	13	Puista 64	
Talonnumerosijde			Piirustuskäsi
LÄSI TONTTIVESIJOHTO , PAINEVIEHÄRI			VESEI JA-VIEHÄRI
Rakennuskohden nimi ja osoite			Piirustuksen sisällö Mittakaava
TALD HAAPALA Ruissalon puistotie 382 20 100 Turku			ASEHAKUVA 1:500
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus LVI-SUUNNITTELU MÄKELÄ OY PETRI MÄKELÄ 040-5170117 KESKUSKÄRKÄNEN 19 20666 LITTONEN P.M. Mäkelä 17.01.2024			Suunnittelusala:n no ja päiväys: KVV 2024 -373 1A